

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GEPOSB

YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI YETERLİLİK BELGESİ İÇİN
GEREKLİ EVRAKLAR

KANUNİ DAYANAK: Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği **Madde: 69** 22 Ağustos 2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği **Madde 128' e göre** “(3)Her işletme, kendi bünyesinde her türlü ilk müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB'den “**Yangın ve Patlamalara karşı Yeterlilik Belgesi**” almak zorundadır” denilmektedir.

- 1- Yapı ruhsatı (Bina parsel alanı, binanın kaplı alanı, bina kat adedi)
- 2- Yangın Tesisat Projesi (GEPOSB Onaylı)
- 3- Yangın pompası yeterli mi(elektrikli, dizel, jokey). Su basıncı 6 atü 'nün üstünde mi?
- 4- Fabrikanın yangın su rezervi (Prosesse göre ve tehlike sınıflandırmasına göre belirleniyor).
- 5- Portatif yangın söndürücü miktarı ve cinsi(kuru kimyevi toz(KKT),karbondioksit(CO2), halokarbon, portatif köpüklü söndürücü) miktarı,
- 6- Algılama sistemi ve 6 ayda bir bakım yapıldığına dair rapor,
- 7- Acil çıkış merdiveni ve acil çıkış aydınlatma sistemi ve kapılar panik bar şeklinde olacak
- 8- Paratoner(koruma alanı) iç ve dış,
- 9- Yangın sırasında elektriğin kesilmesi durumunda yangın pompasını çalıştırmada kullanılacak olan enerji kaynağı(jeneratör),
- 10- Acil yön levhaları ve aydınlatma sistemleri,
- 11- Yangın risk ve Acil eylem planı var mı varsa yangın ve tahliye tatbikatı yapılmış mı?
- 12- İşletmede yangın eğitimi gören kişi sayısı(yılda en az bir kere tüm personele yangın eğitimi verilmesi lazımdır),
- 13- LPG, DOGALGAZ tankı sözleşmesi ve fabrikadaki tüm makinelerin topraklamasının yapıldığına dair rapor,
- 14- Yılda en az bir sefer yetkili elektrik mühendisi tarafından fabrikanın tüm elektrik sisteminin kontrol edildiğine dair rapor,
- 15- Yangın dolabı sayısı, işletmenin çalışma saatleri,
- 16- Yangın istasyonu oluşturulması,
- 17- İşletmenin üretimine göre köpük miktarı ve köpük cinsi,
- 18- İşletmenin türüne göre otomatik sprinkler sistemi var mı?
- 19- Fabrika, binaların yangından korunması hakkında 2007 yılında çıkartılan yönetmeliğe uygun mu?
- 20- Fabrikada depolanan hammadde ve mamul stok durumu nedir?
- 21- Her makinenin kaçak akım rölesi olacak.