MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.

İstanbul Deri OSB Kazlıçeşme Cd. No:12/A Tuzla/İstanbul
e-posta: info@mostlab.com web: info@mostlab.com

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0971-T

Deney Raporu / *Testing Report*

AB-0971-T
ML-S-21-018
21/01/21

Rapor No / Rapor Tarihi *Report No / Raport Date*	ML-S-21-018 / 21.01.2021
Müşterinin Adı / Adresi *Customer Name / Address*	**GEBZE PLASTİKÇİLER OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler Osb Mah. Atatürk Bulvarı No.1 GEBZE / KOCAELİ / Türkiye
İstek Numarası / Barkod Numarası *Order No*	2101.0037-1 / S2101002
Numuneyi Alan *Sample Retrieve Responsible*	MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. (Tolga ÇOBANOĞLU)
Numunenin Türü *Name and Identity of the Test Item*	Su
Numunenin Alındığı Nokta *Sample Retrieve Location*	Depo Çıkışı
Numunenin Alındığı Koordinatlar *Coordinates*	40'50'29.9328 - 29'26'08.988
Numune Alma Yöntemi *Sample Retrieve Way*	Anlık Numune
Mühür Durumu / Mühür No *Sample Retrieve Way*	Mühür No: 28986,28988
Numune Miktarı ve Koruması *Sample Retrieve Way*	Soğuk Muhafaza, 1 L Cam H_2SO_4, 1 L Plastik, 2 L Plastik, 1 L Plastik HNO_3, 500 mL Steril Kap
Numunenin Alındığı Tarih ve Saat *The Date and Time of Sampling*	07.01.2021 14:30
Numune Kabul Tarihi *The Date of Reciept of the Test Item*	07.01.2021
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi *Analysis Date*	07.01.2021 - 21.01.2021
Rapor Sayfa Sayısı *Report Page Count*	2
Açıklamalar *Description*	

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren [MOSTLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.], TÜRKAK'tan [AB-0971-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025 ve 18.12.2017] standardına göre akredite edilmiştir.

[MOSTLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.] accredited by TÜRKAK under registration number [AB-0971-T] for [TS EN ISO/IEC 17025 ve 18.12.2017] as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/ya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür Seal	Tarih Date	Raporu Hazırlayan Reporter	Laboratuvar Sorumlusu Laboratory Officer	Laboratuvar Müdürü Head of Testing Laboratory
Mostlab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.	21.01.2021	e-imzalıdır Emre ÖZYURT	e-imzalıdır Ömer ÖZCAN	e-imzalıdır Tarık DURMUŞ

Bu rapor yalnızca GEBZE PLASTİKÇİLER OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ firmasından 07.01.2021 14:30 tarihinde Depo Çıkışı noktasından alınan numune için geçerli olup, MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Analiz sonuçları, sadece numune alma sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Bu rapor 5070 sayılı kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.

İstanbul Deri OSB Kazlıçeşme Cd. No:12/A Tuzla/İstanbul
e-posta: info@mostlab.com web: info@mostlab.com

AB-0971-T
ML-S-21-018
21/01/21

Deney Raporu / *Testing Report*

Tablo 1. S2101002 Barkod Nolu Analiz Sonuçları

Parametre	Birim	Analiz Sonucu	İÇME KULLANMA SUYU ANALİZİ Anlık Numune	İÇME KULLANMA SUYU ANALİZİ - KLORÜR-NİTRAT Anlık Numune	Analiz Metodu
Kalsiyum (Ca)	mg/l	54,54	-	-	TS EN ISO 17294 -1,2
Magnezyum (Mg)	mg/l	9,3	-	-	TS EN ISO 17294 -1,2
Serbest Klor	µg/l	< 0,1	-	-	SM 4500 Cl G
Toplam Sertlik	mg/l	146	-	-	SM 2340 C
Toplam Koliform[D]	EMS/100 ml	0	-	-	TS EN ISO 9308-1
İletkenlik	ms/cm	0,5	-	-	TS 9748 EN 27888
pH	-	7,02	6,5-9,5	-	SM 4500 H^+ B
Amonyum Azotu	mg/l	< 0,5	0,5	-	SM 4500 NH_3 B SM 4500 NH_3 C
E.COLİ[D]	kob/100 ml	0	0	-	TS EN ISO 9308-1
Nitrit Azotu	mg/l	< 0,08	-	-	TS EN ISO 10304-1
Sıcaklık	°C	16,2	-	-	SM 2550 B
Klorür (TS EN ISO 10304-1)	mg/l	10,72	-	250	TS EN ISO 10304-1
Nitrat Azotu	mg/l	0,12	-	50	TS EN ISO 10304-1
Fekal Koliform[D]	-	0	-	-	SM 9222 D

"D" Tedarikçi sözleşmesi kapsamında Akredite ve Yeterlilik Belgesi olan laboratuvara yaptırılan parametrelerdir.

Bu rapor yalnızca GEBZE PLASTİKÇİLER OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ firmasından 07.01.2021 14:30 tarihinde Depo Çıkışı noktasından alınan numune için geçerli olup, MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Analiz sonuçları, sadece numune alma sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Sağlık bakanlığı resmi işlemlerinde kullanılamaz. Çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

SANİTER®
GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0009-T

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR.

AB-0009-T
3026344-21
01-21

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Numune Kabul No : 3026344-21
Sözleşme/Teklif No : 21822-20
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı : MOST LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
Adresi : İstanbul Deri OSB Kazlıçeşme Cd.No:12/A Tuzla/İstanbul

Proje Adı : -

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : - / -

Numunenin ;
Seri-Parti/ No : -
Numune Kod No. :
Ambalaj Şekli/Türü : STERİL KAVANOZ
Miktarı : 500 mL
Üretici Firma/Marka : -
İthalatçı/İhracatçı Firma: -
Numune Sıcaklığı : 4.9°C
Ortam/Teslim Sıcaklığı : 22°C
Alındığı Yer : DEPO ÇIKIŞ
Cinsi : S2101002 SU

Üretim Tarihi : -
Son Kullanma Tarihi : -
Alındığı Tarih / Saat : -
Geliş Tarihi / Saat : 08.01.2021
Analiz Başlangıç Tarihi : 08.01.2021
Rapor Tarihi : 11.01.2021

08.01.2021 tarihinde tarafımızca elden teslim alınan "S2101002 SU " numunesinde yapılan analiz inceleme sonuçları aşağıd bilgilerinize sunulmaktadır.

Analizler	Sonuçlar	Limitler	D. Mevzuatı	**Uygunluk Durumu	Ölçüm Limiti	Geri Kazanım %	Ölçüm Belirsizliği	Analiz Metodu
1- * Toplam Koliform Bakteri kob/100ml	0	0	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	U	-	-	-	TS EN ISO 9308 - 1
2- * Escherichia coli kob/100ml	0	0	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	U	-	-	-	TS EN ISO 9308 - 1
3- Fekal Koliform Bakteri kob/100ml	0	0	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik	U	-	-	-	APHA Standard Methods 9222.D

* TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir.
Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
**Uygunluk Durumu: U: Uygundur, UD: Uygun Değildir, DY: Limit değer bulunmadığı için değerlendirme yapılamadı. D: Değerlendirme

Görüş ve Yorumlar:

E-imzalıdır
Cansu KÖLOĞLU
Mikrobiyoloji Lab.
Bölüm Sorumlusu

E-imzalıdır
Yasemin AKBIYIKOĞLU
Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR
11.01.2021

E-imzalıdır
Çağlayan ÇATAL
Laboratuvar Teknik Müdürü

Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Rapor Doğrulama Kodu: F2BE6914-354B-452C-A842-946EF369B09E Rapor Doğrulama Adresi: http://85.97.197.214/sorgu.php
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No: 18 Ataşehir 34746 İstanbul **e-mail:** saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 **Fax:** (0216) 470 09 38 **GSM** (0530) 545 13 22
www.saniter.com.tr

SANİTER®
GIDA - ÇEVRE BİLİMİ GÖZETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0009-T

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR.

AB-0009-T
3026344-21
01-21

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No / Numune Kabul No : 3026344-21
Sözleşme/Teklif No : 21822-20
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK
Numuneyi Gönderen/Müşteri Adı : MOST LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş.
Adresi : İstanbul Deri OSB Kazlıçeşme Cd.No:12/A Tuzla/İstanbul

Proje Adı : -

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : - / -

Numunenin ;
Seri-Parti/ No : -
Numune Kod No. :
Ambalaj Şekli/Türü : STERİL KAVANOZ
Miktarı : 500 mL
Üretici Firma/Marka : -
İthalatçı/İhracatçı Firma : -
Numune Sıcaklığı : 4.9°C
Ortam/Teslim Sıcaklığı : 22°C
Alındığı Yer : DEPO ÇIKIŞ
Cinsi : S2101002 SU

Üretim Tarihi : -
Son Kullanma Tarihi : -
Alındığı Tarih / Saat : -
Geliş Tarihi / Saat : 08.01.2021
Analiz Başlangıç Tarihi : 08.01.2021
Rapor Tarihi : 11.01.2021

08.01.2021 tarihinde tarafımızca elden teslim alınan "S2101002 SU " numunesinde yapılan analiz inceleme sonuçları aşağıd bilgilerinize sunulmaktadır.

1-Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
2-Analiz sonuçları, görüş ve yorumlar yukarıda belirtilen numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
3-Gerektiğinde Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.) ve Geri Kazanım (G.K.) oranı analiz sonucu ile birlikte verilir. Mikrobiyolojik analizler için Ölçüm Belirsizliği (Ö hesaba katılmamaktadır. Kimyasal ve fiziksel analizlerde Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.) hesaba katılmamaktadır. Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.) hesaplamalarda kullanıldığı takdirde görüş ve yorumlarda belirtilir.
4-Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
5-Bu rapor Özel İstek analizlerinde 'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER VE REKLAM AMACIYLA ' kullanılamaz.
6-Ölçüm Belirsizliği %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
7-Resmi analiz raporlarında üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
8-Özel istek raporları imzasız geçersizdir.
9-Müşteriden gelen ek bilgi olduğu takdirde görüş ve yorumlarda belirtilmektedir.
10- '*' Yıldız işareti bulunmayan analizler hakkında görüş/yorum yapılan sonuçların akredite kapsam ile ilişkisi bulunmamaktadır.
11-Karar kuralı TS EN ISO 17025 Standart temelli kalite sistemimizde tanımlı T.04.02 talimatına göre uygulanır. Uygulandığı takdirde görüş ve yorum belirtilir.
12-Feragat Beyanı gerektiği durumlarda takip no ile beraber Görüş ve Yorumlarda bildirilir.

Bu rapor www.saniter.com.tr üzerinden alınmıştır.

RAPOR SONU

E-imzalıdır
Cansu KÖLOĞLU
Mikrobiyoloji Lab.
Bölüm Sorumlusu

E-imzalıdır
Yasemin AKBIYIKOĞLU
Numune Kabul ve Raporlama
Sorumlusu

TASDİK OLUNUR
11.01.2021

E-imzalıdır
Çağlayan ÇATAL
Laboratuvar Teknik Müdürü

Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Rapor Doğrulama Kodu: F2BE6914-354B-452C-A842-946EF369B09E Rapor Doğrulama Adresi: http://85.97.197.214/sorgu.php
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No: 18 Ataşehir 34746 İstanbul **e-mail:** saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr
Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 **Fax:** (0216) 470 09 38 **GSM** (0530) 545 13 22
www.saniter.com.tr

56

MOSTLAB

NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tarih: 07.01.2021

Yayın Tarihi: 15.11.2014	Revizyon Tarihi: 16.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No:1/1

Numuneyi Alan Kurum

MOSTLAB

Numuneye Esas Resmi Talep Yazısının Sayısı:

Numunenin Alındığı Yer

Tesisin Adı: Gebze Plastikçiler OSB Bölge Müdürlüğü

Tesisin Adresi: İnönü mah. Gebze Plastikçiler Osb mah. Atatürk bulvarı NO:1 Gebze/Kocaeli

Telefon: 05425515900 Fax:

Vergi Dairesi: Vergi No:

Cinsi: İçme Kullanma Suyu

Alınış Tarihi: 07/01/2021 Saat: /14:30

Alma Noktası: Depo Çıkışı

Alınış Amacı: Analiz Kontrol

Şahit Numune Teslimi: ☑ İstenmemiştir ☐ İstenmiştir

1 adet numune alınmış olup, — adet şahit numune teslim edilmiştir.

Hava Durumu: Açık Hava Sıcaklığı: 16 °C Koordinatlar: N40°50'29.9328" E29°26'08.988"

Analiz Ölçümleri

Su / Atık Su Numunesi

SKKY Sektör Tablo No: _____.

Numune Sıcaklığı: 16,2 °C pH: 7,02. Elektriksel İletkenlik: 0,50 ☐ µs/cm ☑ ms/cm Tuzluluk ‰ : _____.

Oksijen Doygunluğu: % _____ Çözünmüş Oksijen: _____ mg/L Derinlik: _____ m Debi: _____.

Alınış Şekli ☑ Anlık ☐ Kompozit 2 Saatlik ☐ Kompozit 24 Saatlik Yüzer Madde ☐ Var ☐ Yok Işık Geçirgenliği: _____.

Toprak Numunesi

Toprak Kirliliğine Sebep Olan Madde veya Tesis vb

Ziraat Yapılıyor ☐ EVET (☐ Sulu ☐ Kuru) ☐ HAYIR Numunelerin Temsil Ettiği Tarla veya Arazi Büyüklüğü : _____.

Katı Atık Numunesi

Cinsi ☐ Evsel ☐ Endüstriyel ☐ Evsel ve Endüstriyel

Numune Kapları

Kap No	Numune Kabı Cinsi	Numune Miktarı	Bakılacak Parametre(ler)	Koruma Önlemi	Özel Notlar
1	K.Cam	1L	Amonyum Azotu	H_2SO_4 PhCl-2	Soğuk zincir uygulanması
2	Plastik	1L	Nitrat Azotu	—	Mühür no=28986
3	Plastik	2L	Serbest klor - Nitrit Azotu - Klorür		Mühür no Dış Lab=28988
4	Plastik	1L	Ca - Mg - Toplam Sertlik	HNO_3 PhCl-2	
5	Steril	500mL	Toplam koliform - E.Coli - Fekal koliform		

İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmış olup, yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekil gözetiminde yerinde alınarak ambalajlanmış ve mühürlenmiştir.

Tutanağın ek sayfası: ☐ Vardır(.....sayfa) ☑ Yoktur

Yetkili Personel İmzası	Tesis Yetkilisi İmzası
Tolga Gobanoğlu Mustafa Erdem	Ercan DEMİRER GEPOSB

FR-ML-091