

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

ANALİZ RAPORU

Rapor No

0106260004

**İnönü Mh. Gebze Plastikçiler OSB Mh. Atatürk Bulvarı No: 1
Gebze/Kocaeli/Türkiye**

ANALİZ RAPORU

TEST REPORT

Müşterinin Ünvanı : Customer Name	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Müşterinin Adresi : Customer address	İnönü Mh. Gebze Plastikçiler OSB Mh. Atatürk Bulvarı No: 1 Gebze/Kocaeli/Türkiye
Talep/Teklif No : Order ID	T260505-17/R00
Numunenin Adı ve Tarifi: The date of receipt of test item	Su-1L+500mL
Numune Kabul Tarihi : The date of receipt of test item	01/06/2026 15:50:00
Numunenin Alındığı Yer : Sampling area	SU DEPOSU-ŞEBEKE MUSLUK
Numunenin Alındığı Koordinatlar: Sampling coordinates	X: - Y: -
Numunenin Alındığı Tarih: Date of sampling	01/06/2026 09:30:00
Numune Alma Yöntemi: Method of sampling	Anlık
Numuneyi Alan/Getiren: Sampler	Yetkili Laboratuvar Çalışanı/Numune, saha çalışanlarımız tarafından alınmıştır
Numune Kabının Cinsi: Packaging of test item	Steril plastik şişe, plastik şişe
Numuneye Uygulanan İşlemler : Applied pre-treatment of test item	Uygun koruma şartları tutanakta belirtilmiştir.
Barkod: Sample ID	0106260004
Deneyin Yapıldığı Tarih/Ölçüm Tarihi: Date of test/sampling	01/06/2026 18/06/2026
Raporun Sayfa Sayısı : Number of pages	4
Rapor Tarihi : Report Date	19/06/2026
Açıklamalar: Explanations	Aşağıda yer alan QR koddan raporunuzu görüntüleyebilirsiniz. You can view your report from the QR code below.

Ölçüm ekibi tarafından alınan numuneler PR. 19 Numune Yönetim Prosedürüne uygun olarak PR. 19-PL.02 Haftalık Ölçüm / Numune Alma Takip Planı'na göre gerçekleştirilmiştir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AEM Çevre Laboratuvar Analiz Tic. A.Ş., TÜRKAK'tan AB-0183-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



ANALİZ RAPORU
TEST REPORT

AÇIKLAMALAR

AEM Çevre Laboratuvar Analiz TİC. A.Ş. ILAC G8 dokümanında belirtilen Basit Karar Kuralı'nı uygulamaktadır.

Numunenin AEM Çevre Laboratuvar Analiz TİC. A.Ş. yetkili çalışanı tarafından alınmaması durumunda müşteri tarafından beyan edilen Numune Alma Yeri, Numune Alma Tarihi, Numune Miktarı ve Koruma Yöntemlerinden kaynaklı olumsuz durumlardan AEM Çevre Laboratuvar Analiz TİC. A.Ş. feragat eder.

- 1: Analiz, işbirliği/taşeron laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
2: Analiz, TÜRKAK akreditasyon sertifikasının kapsamı dışındaki parametre için gerçekleştirilmiştir.

K: Numuneye gerekli kimyasal koruma uygulanmamıştır.

NK: Numune kabı, talep edilen analiz için uygun değildir.

Z: Analize başlama için izin verilen maksimum bekleme süresi aşılmıştır.

SS: Numune alma sırasında sahada süzme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

SZ: Numune, soğuk zincir koşullarına uygun şekilde taşınmamış veya laboratuvara kabul edilmemiştir.

Y: Bu parametre yerinde ölçüm gerektirmektedir.

Yukarıda verilen kısaltmalar numunenin şartlı kabul edildiğini ve analiz sonuçlarında sapmalar olabileceğini göstermektedir.

Metot Numarası	Metot
SM 2340 C; 2023	EDTA Titrimetrik Metot
SM 2510 B; 2023	Elektrometrik Metot
SM 4500 H+ B; 2023	Elektrometrik Metot
EPA 200.7; 1994	ICP-OES Metodu
TS EN ISO 9308-1; 2017	Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9230 C; 2023	Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 B; 2023	Membran Filtrasyon Tekniği
SM 2130 B; 2023	Nefelometrik Metot
SM 4500 NH3 F; 2023	Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C; 2023	Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2- B; 2023	Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot PR.13-TL.46 R00 201112	Spektrometrik Metot

ANALİZ RAPORU
TEST REPORT

Parametre	Analiz Metodu	Birim	Analiz Sonucu	EK 1. PARAMETRELER VE SINIR DEĞERLERİ c. Gösterge Parametreleri
Alüminyum	EPA 200.7; 1994	µg/L	<10	200
Amonyum	SM 4500 NH3 F; 2023	mg/L	<0,02	0.5
Bulanıklık	SM 2130 B; 2023	NTU	0,66	5
Demir	EPA 200.7; 1994	µg/L	<10	200
Escherichia coli (E. coli)	TS EN ISO 9308-1; 2017	cfu/100 mL	0	-
Enterokok	SM 9230 C; 2023	cfu/100 mL	0	-
İletkenlik	SM 2510 B; 2023	µs/cm	380	2500
Mangan	EPA 200.7; 1994	µg/L	<1	50
Nitrit	SM 4500 NO2- B; 2023	mg/L	<0,05	-
pH	SM 4500 H+ B; 2023		7,33	6.5-9.5
Renk	SM 2120 C; 2023	Pt-Co	<5	Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Serbest Klor (2)	İşletme İçi Metot PR.13-TL.46 R00 201112	mg/L	0,27	-
Toplam Sertlik	SM 2340 C; 2023	mg/L	15,2	-
Toplam Koliform	SM 9222 B; 2023	cfu/100 mL	0	0

Raporlama Sorumlusu
Didar ERGİN
Tekniker

Laboratuvar Müdürü
Safiye ÇAMUR EROL
Çevre Yüksek Mühendisi